**Password : 884QMU**

**VOIE ELECTRONIQUE**
**Région de Bruxelles-Capitale**
Nos réf. :
07/03/2025/BE/AUT/1.973.667/BWI/VRC/

ASSOCIATION HOSPITALIÈRE D'ANDERLECHT, D'ETTERBEEK, D'IXELLES, DE SAINT-GILLES - HÔPITAUX IRIS SUD Madame Catherine GOLDBERG
Rue Baron Lambert 38
1040 Etterbeek
Email:direction.generale@his-izz.be

**Coordonnées à BE :**
Dossier traité par : le service Autorisation
N° de dossier : [MIC/1B/2025/1973667]
Votre contact : Rocca Vincent - Gestionnaire de permis d'environnement
Tél: 02/563.41.82
E-mail: vrocca@environnement.brussels
**Coordonnées du(des) demandeur(s) :**
ASSOCIATION HOSPITALIÈRE D'ANDERLECHT, D'ETTERBEEK, D'IXELLES, DE SAINT-GILLES - HÔPITAUX IRIS SUD - DIVERS
Rue Baron Lambert 38 - 1040 Etterbeek
**Lieu d'exploitation : Rue Docteur Huet 79 à 1070 Anderlecht**

**Coordonnées du permis de base : 1717591**

**Demande de modification de permis ayant pour objet : ajout de la rubrique 173 concernant le stockage et l'utilisation d'une substance reprise à l'annexe 14 du règlement REACH**

Madame,

Après examen de votre demande d'extension et compte tenu de l'impact réduit des transformations à régulariser, nous estimons que celles-ci ne nécessitent pas l'introduction d'une nouvelle demande de permis d'environnement.

En effet, cette demande vise à régulariser le dépôt et l'utilisation d'une substance (4-tert-OPnEO – N° CAS 9036-19-5) reprise à l'annexe 14 du règlement REACH et autorisée par l'autorisation REACH/23/16/2 valable jusqu'au 4 janvier 2028.

Cette substance est contenue dans un kit de test in vitro placé dans un analyseur afin de réaliser la détermination quantitative de la bilirubine totale dans le sérum et le plasma d'adultes et de nouveau-nés. Les opérateurs ne manipulent donc pas directement la substance.

Pour rappel, les conditions reprises à l'article 4, § B.16. et § C.2. du permis 1717591 restent pleinement d'application. Le rejet de cette substance à l'égout est donc interdit.

Le SIAMU a remis l'avis CI/1980.3744/52 datée du 18/02/2025. Les conditions reprises à l'article 4, § B.1. Point 1.2 du permis 1717591, notamment concernant le contrôle et l'entretien des dispositifs d'extinction d'incendie, restent pleinement d'application.

**Nous prenons dès lors acte des transformations reprises sous rubrique et de leurs caractéristiques décrites dans votre demande et joignons ces informations à votre dossier.**

**Toutes les installations dorénavant autorisées sont reprises dans le tableau ci-dessous. L'installation classée visée par la présente décision est reprise en gras :**

| N° de rubrique | Installation | Puissance, capacité, quantité | Classe |
|---|---|---|---|
| 3 | Batteries stationnaires d'accumulateurs et unités UPS | 1 x 7,5 kVA | 3 |
| 3 | Batteries stationnaires d'accumulateurs | 1 x 60 kVA | 3 |
| 18 B | Ateliers pour le travail du bois et la fabrication d'articles en bois | 35 kW | 1 B |
| 40 A | Installations de combustion Bloc C | 2x232 kW | 3 |
| 40 A | Installations de combustion Bloc F | 2x220 kW | 3 |
| 40 B | Installations de combustion Bloc B | 2x1860 kW | 2 |
| 40 B | Installations de combustion Bloc E | 3x465 kW | 2 |
| 45 1B | Dépôts de déchets hospitaliers | Sup à 5m² | 1 B |
| 48 A | Installations ou équipements pour le traitement mécanique de déchets non dangereux, à l'exception des installations reprises à la rubrique 44, dont la force motrice totale est comprise entre 2 et 20 kW | Compacteur de 5,5 kW (pour déchets ménagers) | 2 |
| 104B | Générateur | 400 kVA | 2 |
| 104B | Générateur | 500 kVA | 2 |
| 64 A | Four électrique | 36.6 kW | 3 |
| 64 A | Four électrique | 19 kW | 3 |
| 64 A | Four électrique | 19 kW | 3 |
| 67 | Chambres funéraires | 16 corps = 12 corps en frigo normaux + 4 corps en frigo surgélateurs<br>- pratique de l'embaumement | 2 |
| 68 B | Parc de stationnement couvert et/ou non couvert | 70 places | 1 B |
| 71 A | Compresseur d'air | 3.2 kW | 3 |
| 71 B | Compresseurs d'air | 11 kW | 2 |
| 71 B | Compresseurs d'air | 11 kW | 2 |
| 72 1B | Gazomètres, dépôts en récipients fixes de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous | 4000 litres Oxygène<br>2x500 litres air comprimé | 1 B |
| 74 1B | Dépôts de récipients mobiles de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous | 2 x 800 litres Oxygène (2ème et 3ème source semi-fixe)<br>2000 litres : bouteilles d'acide carbonique, oxygène, air médical, protoxyde d'azote et mélange pneumologie | 1 B |
| 79 | Hôpitaux, cliniques | 170 lits | 1 B |
| 85 A | Laboratoire d'analyse | 5 ETP | 2 |
| 88-1-B | Dépots de liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 21°C : dépots dont la capacité totale est de plus de 500l | 640 litres | 1B |
| 88-2A | Dépots de liquides inflammables dont le point d'éclair est superieur à 21°C mais ne dépasse pas 55°C :<br>-dépots jusqu'à 500l lorsque le réservoir est enfoui<br>-dépots dont la capacité totale sur le site est de 100 à 550l dans les autres cas | 200 litres | 3 |



Site de Tour & Taxis · Avenue du Port 86C/3000 · 1000 Bruxelles
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11
info@environnement.brussels · www.environnement.brussels
N° d'entreprise 0236.916.956

Site van Thurn & Taxis · Havenlaan 86C/3000 · 1000 Brussel
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11
info@leefmilieu.brussels · www.leefmilieu.brussels
Ondernemingsnr. 0236.916.956

| | | | |
|---|---|---|---|
| 88 3A | Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 55°C mais ne dépasse 100°C :<br>_dépôts dont la capacité totale sur le site est inférieure ou égale à 10.000 litres lorsque qu'il s'agit de réservoirs enfouis ou destiné à l'approvisionnement de véhicules<br>_dépôts dont la capacité totale sur le site est de 3.000 à 10.000 litres dans les autres cas | réservoir de mazout enfoui de 1500 litres | 3 |
| 121C | Dépôts de substances ou préparations dangereuses (caractérisées par une mention de danger H) non repris sous une autre rubrique et dont la capacité totale sur le site est :<br>- de plus de 5.000 kg pour les substances ou préparations n'étant considérées que comme inflammables, nocives ou irritantes à l'exception de celles reprises en d)<br>- de plus de 1.000 kg pour les autres à l'exception de celles reprises en d) | Uniquement nocifs, irritants ou inflammables : 1450 kg<br>Autres : 1002kg | 1B |
| 125 A | Dépôts de produits cosmétiques ou de produits pharmaceutiques (à l'exclusion des stockages en pharmacie) dont la surface totale destinée au stockage est comprise entre 100 et 2.000 m² | 150 m² | 2 |
| 132 A | Installation de réfrigération | GF VRV Daikin : 11,8kWélec -11,2kg de R407C | 3 |
| 132 B | Installation de réfrigération | GF TRANE : 389 kWfroid - 123,02kWélec - 58kg HFC-410A | 2 |
| 132 B | Installation de réfrigération | 2 GF CARRIER : 2*[259kWfroid - 94kW élec - 28,5kg R410A] | 2 |
| 148 A | Transformateur statique | 630 kVA | 3 |
| 148 A | Transformateur statique | 630 kVA | 3 |
| 148 A | Transformateur statique | 630 kVA | 3 |
| 148 A | Transformateur statique | 630 kVA | 3 |
| **173** | **Dépôt et utilisation de substances reprises à l'annexe 14 de REACH** | **1,92 g de 4-tert-OPnEO (N° CAS : 9036-19-5)**<br><br>**Contenus dans 4 kits Bilt 3 - composant R1 - Roche Diagnostics Belgium** | **1B** |

Les installations doivent être conformes au plan du laboratoire E00.302 RDC cacheté en date du **13/02/2025**.

La présente décision arrivera à échéance le **04/01/2028**.

Nous vous rappelons qu'en cas de désaccord avec cette décision, un recours est ouvert à tout intéressé auprès du Collège d'Environnement, bâtiment Arcadia, Mont des Arts, 10-13 à 1000 Bruxelles. Vous disposez d'un délai de trente jours à dater de la présente notification pour l'introduire par lettre recommandée.

Vous devez procéder, dans les quinze jours de la réception de la présente, à l'affichage d'un avis mentionnant l'existence de la décision qui a été rendue suite à votre demande, sur l'immeuble abritant les installations et à proximité, en un endroit visible depuis la voie publique.
**A défaut de quoi, vous ne pourrez pas procéder aux transformations envisagées.**

L'affichage doit être maintenu en parfait état de visibilité et de lisibilité pendant une durée de quinze jours. Pour vous aider à le réaliser, nous avons annexé à ce courrier un exemplaire de l'affiche composée d'un jeu de 4 feuilles de format A4. La date de la décision à indiquer sur les affiches est celle de ce présent courrier.



Site de Tour & Taxis · Avenue du Port 86C/3000 · 1000 Bruxelles
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11
info@environnement.brussels · www.environnement.brussels
N° d'entreprise 0236.916.956

Site van Thurn & Taxis · Havenlaan 86C/3000 · 1000 Brussel
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11
info@leefmilieu.brussels · www.leefmilieu.brussels
Ondernemingsnr. 0236.916.956

**Vous êtes tenu de prendre contact avec le service environnement de l'administration communale du lieu d'exploitation (02/558.08.56) afin de compléter l'affiche et de convenir de la date d'affichage et des modalités en vigueur.**

Restant à votre entière disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez obtenir, nous vous prions de croire, Madame, à l'assurance de notre considération.

Digitaal ondertekend door
Barbara Dewulf
12 maart 2025 19:29

Barbara DEWULF
Directrice générale adjointe



Site de Tour & Taxis · Avenue du Port 86C/3000 · 1000 Bruxelles
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11
info@environnement.brussels · www.environnement.brussels
N° d'entreprise 0236.916.956

Site van Thurn & Taxis · Havenlaan 86C/3000 · 1000 Brussel
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11
info@leefmilieu.brussels · www.leefmilieu.brussels
Ondernemingsnr. 0236.916.956

# AVIS

Application de l'article 87 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

La modification du permis d'environnement de référence 1717591 octroyé à l'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE D'ANDERLECHT, D'ETTERBEEK, D'IXELLES, DE SAINT-GILLES - HÔPITAUX IRIS SUD situé Rue Baron Lambert 38 à 1040 Etterbeek a été **accordée** par Bruxelles Environnement - BE le **…./03/2025** pour des installations situées à :

**Rue Docteur Huet 79 - 1070 Anderlecht**

Référence BE : 1.973.667

Nature de l'activité : **Exploitation d'un centre hospitalier**

**La modification vise l'ajout de la rubrique 173 concernant le stockage et l'utilisation d'une substance reprise à l'annexe 14 du règlement REACH**

Le dossier peut être consulté auprès de l'administration communale pendant la période d'affichage, selon les modalités suivantes : …….

Un recours contre la présente décision est ouvert à tout membre du public concerné auprès du Collège d'environnement, bâtiment Arcadia, Mont des Arts, 10-13 à 1000 Bruxelles. Le recours doit être introduit par lettre recommandée à la poste dans les 30 jours après l'affichage, soit au plus tard le .....*(date de fin de l'affichage + 30 jours)*

L'introduction du recours donne lieu au payement d'un droit de dossier de 125 Euro. Un récépissé de payement au compte BE51 0912 3109 6162 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale doit être joint à la lettre d'introduction.

D'une manière générale, vous pouvez contacter Ombuds Bruxelles, institution indépendante de médiation entre les citoyens et les administrations :

- en ligne : www.ombuds.brussels
- par mail : plaintes@ombuds.brussels
- par téléphone : +32 2 549 67 00
- par courrier ou sur rendez-vous : Ombuds Bruxelles, Place de la Vieille Halle aux Blés 1, 1000 Bruxelles

Le présent avis est affiché du ..... au ..... *(durée d'affichage : 15 jours)*

par *(Nom, prénom)* :

Signature :

# BERICHT

Toepassing van artikel 87 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

De wijziging van de milieuvergunning met referentie 1717591 toegekend aan ZIEKENHUISVERENIGING VAN ANDERLECHT, VAN ETTERBEEK, VAN ELSENE, VAN SINT-GILLIS - IRIS ZIEKENHUIZEN ZUID - Baron Lambertstraat 38 te 1040 Etterbeek werd door Leefmilieu Brussel - BIM **toegekend** op **…./03/2025** voor de uitbating gelegen :

**Dokter Huetstraat 79 - 1070 Anderlecht**

N° BIM: 1.973.667

Aard van de activiteit : **Uitbating van een ziekenhuis**

**De wijziging beoogt de toevoeging van rubriek 173 betreffende de opslag en het gebruik van een stof die is opgenomen in bijlage 14 bij de REACH-verordening**

Het dossier ligt ter inzage bij het gemeentebestuur tijdens de periode van de aanplakking, als volgt :
…….

Een beroep tegen onderhavige beslissing kan worden ingediend bij het Milieucollege - gebouw Arcadia, Kunstberg, 10-13 te 1000 Brussel door elk lid van het betrokken publiek. Het beroep dient per aangetekende brief bij de post te worden ingediend binnen dertig dagen na de aanplakking, vanaf dat het onderhavig bericht wordt uitgehangen, hetzij uiterlijk op .....*(datum van het einde van de aanplakking + 30 dagen)*

De indiening van het bezwaar geeft aanleiding tot de betaling van een dossierrecht van 125 Euro. Een bewijs van de betaling op rekeningnummer BE51 0912 3109 6162 van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest dient te worden gevoegd bij de brief, waarmee het bezwaar wordt ingediend.

In het algemeen kan u contact opnemen met Ombuds Brussel, de onafhankelijke ombudsdienst tussen burgers en overheidsdiensten:

- via internet: www.ombuds.brussels
- per mail: klachten@ombuds.brussels
- telefonish: +32 2 549 67 00
- per post of op afspraak: Ombuds Brussel, Oud Korenhuis 1, 1000 Brussel

Onderhavig bericht wordt uitgehangen van ..... tot..... *(tijdsduur van de aanplakking: 15 dagen)* door *(naam + voornaam):*

Handtekening: