



Password : VTF2W8



BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

DOSSIER N° 2004424

WIJZIGING

VAN

MILIEUVERGUNNING MET REF. 1749452

Inhoud van het document

ARTIKEL 1. Beslissing	2
ARTIKEL 2. Vergunningsduur	2
ARTIKEL 3. Uitbatingsvoorwaarden	2
A. <i>Toepassingsmodaliteiten</i>	<i>2</i>
A.1. Bepalingen tot wijziging of intrekking	2
A.2. Termijn voor de toepassing van de uitbatingsvoorwaarden	2
A.3. Documenten die ter beschikking gesteld moeten worden	2
B. <i>Bijzondere technische voorwaarden</i>	<i>3</i>
B.1. voorwaarden met betrekking tot de stormbekkens	3
B.2. Andere bijzondere technische voorwaarden	4
C. <i>Algemene voorwaarden</i>	<i>4</i>
ARTIKEL 4. voorafgaande feiten en documenten gelinkt aan de procedure	4
ARTIKEL 5. rechtvaardiging van de beslissing (motivaties)	4
ARTIKEL 6. Ordonnanties, wetten, besluiten die de beslissing gronden	5

ARTIKEL 1. BESLISSING

De milieuvergunning met referentie 1749452, uitgeleverd door Leefmilieu Brussel wordt gewijzigd door huidige beslissing.

De huidige beslissing heeft betrekking op de toevoeging van de uitbatingsvoorwaarden betreffende de stormbekkens.

Houder:	Fluxys Belgium NV Ondernemingsnummer: 0402.954.628
----------------	---

Plaats van exploitatie:	Industrielaan 17 1070 Anderlecht
--------------------------------	-------------------------------------

Elke wijziging van één van de gegevens van artikel 1 moet onmiddellijk aan Leefmilieu BrusselB gemeld worden.

ARTIKEL 2. VERGUNNINGSDUUR

De gewijzigde milieuvergunning is geldig tot de vervaldatum van de milieuvergunning met ref. 1749452, met name op 21/04/2037.

ARTIKEL 3. UITBATINGSVOORWAARDEN

A. Toepassingsmodaliteiten

A.1. BEPALINGEN TOT WIJZIGING OF INTREKKING

De uitbatingsvoorwaarden van de milieuvergunning met ref. 1749452 worden aangevuld met de voorwaarden van de huidige beslissing hieronder hernomen.

A.2. TERMIJN VOOR DE TOEPASSING VAN DE UITBATINGSVOORWAARDEN

De in dit artikel vastgelegde uitbatingsvoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing.

A.3. DOCUMENTEN DIE TER BESCHIKKING GESTELD MOETEN WORDEN

Alle documenten en gegevens die nodig zijn om de naleving van de exploitatievoorwaarden te controleren, moeten ter beschikking worden gesteld van de bevoegde overheid.

B. Bijzondere technische voorwaarden

B.1. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE STORMBEKKENS

Voorwaarden betreffende de installatie van het stormbekken

Ieder stormbekken is op een diepte geplaatst, berekend op de bodem, die een volledige lediging door zwaartekracht naar de afvoer mogelijk maakt. Als dit onmogelijk is, moet de diepte een zo groot mogelijke afvoer door zwaartekracht mogelijk maken.

Elk stormbekken is uitgerust met de volgende elementen:

- een specifieke inspectiekamer aan de uitgang van de structuur om het uitgaande debiet te controleren;
- een regelingssysteem voor het uitlaatdebiet dat ten minste 20 cm boven de vloer wordt geplaatst;
- een toegang met een ladder in de buurt van de uitrusting om het uitlaatdebiet aan te passen en te regelen, zodat de goede werking gemakkelijk kan worden gecontroleerd en de uitrusting indien nodig gereinigd;
- een pompkamer op het lage punt om de eventuele reiniging te vergemakkelijken;
- een overloop in het bovenste gedeelte;
- een alarmsysteem om de exploitant te waarschuwen voor problemen of defecten in het ledigingsproces wanneer dit niet door zwaartekracht verloopt.

Een ondergronds stormbekken moet ook voldoen aan de volgende toegankelijkheidseisen:

- het is uitgerust met een ronde of vierkante inspectiekamer met een minimale binnenmaat van 800 mm, zodat de toegang voor onderhoud en inspectie gewaarborgd is;
- het heeft een minimumhoogte van 1,60 meter;
- het is uitgerust met ten minste één toegangsluik en één ventilatieopening;
- het of de toegangsluiken hebben een vrije opening van minimaal 700 mm en zijn van klasse D400 wanneer ze onder een rijweg worden geplaatst.

Elk stormbekken met een capaciteit gelijk aan of hoger dan 25 m³ is uitgerust met een elektrische aansluiting en een voorziening voor telemetrie of afstandcontrole.

Wanneer een uitsluitend voor terugwinning bedoelde inrichting voor de opslag van regenwater voorzien is die met het stormbekken verbonden is, moet het stormbekken stroomafwaarts van de inrichting worden geplaatst.

Voorwaarden betreffende de ingebruikneming van het stormbekken

Voorafgaand aan de exploitatie van elk toekomstig stormbekken, en onverminderd de controle op de naleving van de stedenbouwkundige voorschriften, is de exploitant ertoe gehouden het stormbekken voorafgaand aan de ingebruikneming te laten controleren. Deze controle wordt uitgevoerd door de wateroperator die voor het rioleringsnet verantwoordelijk is of door de beheerder van het hydrografische netwerk, afhankelijk van de afvoer van het stormbekken.

Voorwaarden betreffende de exploitatie van het stormbekken

1. De exploitant voert de onderhoudswerkzaamheden uit:
 - functionele inspectie van alle mechanische en elektrotechnische componenten,
 - onderhoud en reiniging van de eventuele pomp,
 - controle van de dichtheid van de aansluitingen,

- controle van de aanwezigheid van slib en de hoogte ervan, ...

overeenkomstig de aanbevelingen van de constructeur en de installateur, en zo dikwijls als nodig is om een normale werking van het stormbekken te garanderen die geen bijkomend overstromingsrisico oplevert.

De exploitant zal toegang tot het stormbekken verlenen aan de wateroperator die verantwoordelijk is voor het rioleringsnet of aan de beheerder van het hydrografische net om de goede werking van het stormbekken en zijn uitrustingen (debietregelaar, waarschuwingssysteem, pomp, ...) te controleren.

B.2. ANDERE BIJZONDERE TECHNISCHE VOORWAARDEN

De andere bijzondere technische voorwaarden van de milieuvergunning met ref. 1749452 blijven volledig van toepassing.

C. Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de milieuvergunning met ref. 1749452 blijven volledig van toepassing.

ARTIKEL 4. VOORAFGAANDE FEITEN EN DOCUMENTEN GELINKT AAN DE PROCEDURE

- Aanvraag van wijziging van de milieuvergunning uit hoofde van artikel 7bis van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen van 5 juni 1997, ingediend op 08/09/2025;
- Toekenning van de wijzigingsaanvraag door Leefmilieu Brussel en beslissing tot aanpassing van de uitbatingsvoorwaarden op 07/10/2025;
- Advies gegeven door de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van 11/08/2025 (ref. : CI.2009.1050/10);
- Opsturen aan de aanvrager van het project tot wijziging op 28/11/2025;

ARTIKEL 5. RECHTVAARDIGING VAN DE BESLISSING (MOTIVATIES)

De milieuvergunning met referentie **1749452** is gewijzigd wat betreft de vergunde installaties: **actualisatie van meerdere rubrieken, waaronder het toevoegen van de rubriek 179, stormbekkens**. Als gevolg van deze wijziging is een aanpassing of toevoeging nodig van de exploitatievoorwaarden gelinkt aan deze wijziging, overeenstemmend met artikel 7bis van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen van 5 juni 1997.

De toegevoegde voorwaarden betreffen de exploitatievoorwaarden voor stormbekkens. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk omdat deze voorwaarden niet waren opgenomen in de milieuvergunning omdat deze voorheen niet vergunning plichtig waren.

Daarom is, in overeenstemming met het artikel 64 van ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunning, de milieuvergunning met ref. 1749452 door deze beslissing gewijzigd.

1. De inrichtingen bestaan en deze beslissing moet dus vanaf haar bekendmaking in voege treden.
2. De brandweerdienst heeft een gunstig advies gegeven (ref : Cl.2009.1050/10), zonder opmerkingen.
3. De aanvrager heeft geen opmerkingen geformuleerd over het project dat hem werd toegezonden.
4. De strikte naleving van de bovenstaande voorwaarden waarborgt de bescherming tegen de gevaren, hinder of ongemakken die de betrokken inrichtingen, door hun uitbating, rechtstreeks of onrechtstreeks aan het leefmilieu, aan de gezondheid of aan de veiligheid van de bevolking kunnen veroorzaken.

ARTIKEL 6. ORDONNANTIES, WETTEN, BESLUITEN DIE DE BESLISSING GRONDEN

- Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en haar uitvoeringsbesluiten
- Ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen de geluidshinder in een stedelijke omgeving en haar uitvoeringsbesluiten
- Ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid
- Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren en haar uitvoeringsbesluiten
- Besluit van 3 mei 2001 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot goedkeuring van het Gewestelijk Bestemmingsplan

Barbara DEWULF
Adjunct-Directrice-generaal