



Password : TR26IV



ELEKTRONISCHE ZENDING
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Onze ref. :
20/04/2026/LB/AUT/2.027.202/BWI/UGE/

PROXIMUS N.V.
Mevrouw Anja VAN HUMBEEK
Vooruitgangsstraat 55
1210 Sint-Joost-ten-Node

Dossier behandeld door : dienst Vergunningen
Dossier Nr : [MIC/1B/2026/2027202]
Uw contactpersoon: Geebelen Ulrich - Beheerder van milieuvergunningen
Tél: 0491/62.52.19
E-mail: ugeebelen@leefmilieu.brussels

Gegevens van de aanvrager(s):
PROXIMUS - N.V.
Koning AlbertII laan 27 - 1030 Schaarbeek
Exploitatieplaats: Doverstraat 61 te 1070 Anderlecht

Gegevens van de basisvergunning: 585903 voor de inrichtingen gelegen op bovenvermeld adres.

Vraag tot wijziging van milieuvergunning met betrekking tot: bijkomende stationaire batterijen, noodgroep en brandstoftank voor de noodgroep

Mevrouw,

Na analyse van uw aanvraag van bovenvermelde uitbreiding en rekening houdend met de beperkte weerslag van de voorziene veranderingen, zijn wij van oordeel dat hiervoor geen nieuwe aanvraag voor een milieuvergunning nodig is.

Want het betreft enkel installaties van klasse 3, waarvoor een melding voldoende is. Alle rubrieken zijn ook reeds opgenomen in de vergunning en bijgevolg werden de nodige exploitatievoorwaarden reeds opgenomen in de milieuvergunning. Het doel van deze nieuwe installaties is om andere reeds vergunde installaties op termijn te kunnen vervangen, na een eerste test periode waarbij de oude installaties nog als back-up zullen dienen.

Wij nemen akte van de veranderingen vermeld onder rubriek en van hun kenmerken beschreven in uw aanvraag en voegen de ons overgemaakte gegevens bij uw dossier.

Het geheel van de voortaan vergunde inrichtingen is in de onderstaande tabel opgenomen:

Rubriek-nummer	Inrichting	Vermogen, capaciteit, hoeveelheid	Klasse
3	Stationaire batterijen en Acculaadinstallatie	Stationaire batterijen : totaal : 971.472 VAh <ul style="list-style-type: none"> • 5 x 120.000 VAh • 768 VAh • 1.248 VAh • 7.200 VAh • 2.256 VAh • 360.000 VAh Acculaadinstallatie : 122,22 kW <ul style="list-style-type: none"> • 4 x 26,75 kW 	3

BRUXELLES ENVIRONNEMENT | LEEFMILIEU BRUSSEL



		<ul style="list-style-type: none"> • 8 kW • 0,294 kW • 0,270 kW • 2 x 1,6 kW • 3,456 kW 	
40.A	Verwarmingsinstallatie op aardgas	294 kW	3
55.1.B	Generator noodgroep	<ul style="list-style-type: none"> • 400 kVA • 2 x 250 kVA 	2
88.3.B	Opslag van stookolie	Totaal: 24.499 liter <ul style="list-style-type: none"> • Ondergrondse dubbelwandige tank: 20.000 l • Bovengrondse dubbelwandige dagtank mazout: 900 l • Bovengrondse enkelwandige dagtank mazout: 600 l • Bovengrondse dubbelwandige dagtank mazout : 2999 l 	2
104.A	Dieselmotor van noodgroep	160 kW	3
104.B	Dieselmotor van noodgroep	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 320 kW • 2 x 295 kW 	2
132.A	Koelgroepen	<ul style="list-style-type: none"> • Splitunit SU01-02 (1,9 – 3,8 kg R410a): 2 x 3kW • Coolingunit DX01-02-03 (17,4 – 18,3 – 18,1 kg R407c): 3 x 4,8 kW • Coolingunit DX04 (10kg R407c): 4,8 kW • Coolingunit DX05-06 (2x11kg R407c): 2 x 11 kW 	3
148.A	Statische transformatoren	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 400 kVA • 2 x 250 kVA 	3

Vanaf indienststelling van de nieuwe installaties, moeten ze overeenstemmen met de gestempelde plannen op datum van 20/04/2026.

- Technisch gebouw niveau -1

De vervaldatum van de huidige beslissing is dezelfde als uw basismilieuvergunning.

Wij herinneren u eraan dat, in geval van onenigheid met deze beslissing, een beroep mogelijk is voor iedere geïnteresseerde bij het Milieucollege, gebouw Arcadia, Kunstberg, 10-13 te 1000 Brussel. U beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf deze melding om het beroep per aangetekend schrijven in te dienen.

U moet, als houder van de milieuvergunning, deze beslissing aanplakken op het gebouw en in de directe omgeving van de inrichting. De aanplakking moet binnen de 15 dagen na ontvangst van deze brief gebeuren. Ze moet voldoende leesbaar zijn en moet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg gedurende ten minste 15 dagen.

Bij niet naleving hiervan, mag u de geplande veranderingen niet uitvoeren.

BRUXELLES ENVIRONNEMENT | LEEFMILIEU BRUSSEL



Om u te helpen deze aanplakking te realiseren, vindt u een affiche van vier bladzijden in A4 formaat in bijlage. De beslissingsdatum dat in de affiches wordt ingevuld is de datum van de huidige brief.

U moet contact opnemen met de milieudienst van de gemeentelijke administratie van de plaats van uitbating (02/558.08.56) om de affiche verder aan te vullen en de datum en de gebruikelijke regels van aanplakking aan te vragen.

Wij staan steeds tot uw beschikking voor bijkomende inlichtingen.

Met de meeste hoogachting,



Digitaal ondertekend door
Barbara Dewulf
20 april 2026 13:58

Barbara DEWULF
Adjunct-Directrice-generaal

BRUXELLES ENVIRONNEMENT | LEEFMILIEU BRUSSEL

Site de Tour & Taxis · Avenue du Port 86C/3000 · 1000 Bruxelles
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11
info@environnement.brussels · www.environnement.brussels
N° d'entreprise 0236.916.956

Site van Thurn & Taxis · Havenlaan 86C/3000 · 1000 Brussel
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11
info@leefmilieu.brussels · www.leefmilieu.brussels
Ondernemingsnr. 0236.916.956



AVIS

Application de l'article 87 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

La modification du permis d'environnement de référence 585903 octroyé à PROXIMUS S.A. situé Boulevard du Roi Albert II 27 à 1030 Schaerbeek a été **accordée** par Bruxelles Environnement - BE le/04/2026 pour des installations situées à :

Rue de Douvres 61 - 1070 Anderlecht
Référence BE : 2.027.202

La modification vise l'ajout de batteries stationnaires, groupes de secours et d'un réservoir de carburant supplémentaire.

Le dossier peut être consulté auprès de l'administration communale pendant la période d'affichage, selon les modalités suivantes :
.....

Un recours contre la présente décision est ouvert à tout membre du public concerné auprès du Collège d'environnement, bâtiment Arcadia, Mont des Arts, 10-13 à 1000 Bruxelles. Le recours doit être introduit par lettre recommandée à la poste dans les 30 jours après l'affichage, soit au plus tard le
(date de fin de l'affichage + 30 jours)

L'introduction du recours donne lieu au paiement d'un droit de dossier de 125 Euro. Un récépissé de paiement au compte BE51 0912 3109 6162 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale doit être joint à la lettre d'introduction.

Le présent avis est affiché du au *(durée d'affichage : 15 jours)*
par (Nom, prénom) :
Signature :

BERICHT

Toepassing van artikel 87 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

De wijziging van de milieuvergunning met referentie 585903 toegekend aan PROXIMUS N.V. gelegen Koning AlbertII laan 27 te 1030 Schaarbeek werd door Leefmilieu Brussel - LB **toegekend** op **.../04/2026** voor de uitbating gelegen:

Doverstraat 61 - 1070 Anderlecht
N° LB: 2.027.202

De wijziging beoogt: bijkomende stationaire batterijen, noodgroep en brandstoftank.

Het dossier ligt ter inzage bij het gemeentebestuur tijdens de periode van de aanplakking, als volgt :

Een beroep tegen onderhavige beslissing kan worden ingediend bij het Milieucollege - gebouw Arcadia, Kunstberg, 10-13 te 1000 Brussel door elk lid van het betrokken publiek. Het beroep dient per aangetekende brief bij de post te worden ingediend binnen dertig dagen na de aanplakking, vanaf dat het onderhavig bericht wordt uitgehangen, hetzij uiterlijk op, (*datum van het einde van de aanplakking + 30 dagen*)

De indiening van het bezwaar geeft aanleiding tot de betaling van een dossierrecht van 125 Euro. Een bewijs van de betaling op rekeningnummer BE51 0912 3109 6162 van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest dient te worden gevoegd bij de brief, waarmee het bezwaar wordt ingediend.

Onderhavig bericht wordt uitgehangen van tot..... (*tijdsduur van de aanplakking: 15 dagen*)

door (naam + voornaam):

Handtekening: