


VUE EN PLAN - Sous-sol -1 (Ech :1/50)

COUPE (Ech :1,



Trottoir rue Ropsy Chaudron  
-0.15

limite de propriété

Limite voirie

Trottoir rue Ropsy Chaudron



- (VH) Ventilation haute 30 dm<sup>2</sup> brut  
Trémie extérieure de ventilation raccordée à l'égout
- (VB) Ventilation basse 30 dm<sup>2</sup> brut  
Trémie extérieure de ventilation raccordée à l'égout
- (G) Gaine métallique
- (T) Trappe d'accès du matériel et du personnel - ouverture LIBRE 100 x 190 cm
- (E) Echelle amovible à 75° + rampe amovible
- (T1) 3 carottages HT Ø160 mm forés à 45° en 3 nappes
- (T2) 12 carottages BT Ø125 mm forés à 45° en 4 nappes

ANDERLECHT
0 2 -02- 2023
P.E. - M.V.