

ELEKTRONISCHE ZENDING
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Onze ref. :
26/01/2021/LB/AUT/1.771.474/BWI/mpel/

FLUXYS BELGIUM N.V.
Mijnheer Jan MONDELAERS

Kunstlaan 31
1040 BRUSSEL

Gegevens van LB:

Dossier behandeld door : dienst Vergunningen
Dossier Nr : [MIC/1B/2021/1771474]
Uw contactpersoon: Perdaens Matthieu - Beheerder van milieuvergunningen
Tel: 02/435.48.17
E-mail: mperdaens@leefmilieu.brussels

Gegevens van de aanvrager(s):

FLUXYS BELGIUM - N.V.
Kunstlaan 31 - 1040 BRUSSEL

Exploitatieplaats:

Koenvijverstraat - 1070 Anderlecht

Gegevens van de basisvergunning: 701112 voor de inrichtingen gelegen op bovenvermeld adres.

Vraag tot wijziging van milieuvergunning met betrekking tot:

- Het plaatsen van een nieuwe elektrische aandrijving op de regelkleppen van de ontspanlijnen in het station;
- Het plaatsen van een technische cabine waarin UPS-eenheden en batterijladers (niet ingedeeld) zullen worden onderbracht;
- Het plaatsen van een noodstroomgroep op gas en een regelkast op betondallen;
- Het plaatsen van een airco (niet ingedeeld) in de technische cabine.

Mijnheer,

Na analyse van uw dossier ter aanvraag van uitbreidingen en veranderingen en rekening houdend met de beperkte weerslag van de voorziene veranderingen, zijn wij van oordeel dat hiervoor geen nieuwe aanvraag voor een milieuvergunning nodig is.

Want de uit te voeren werken zullen bijdragen aan een reductie van de methaanuitstoot, trillingen of geluidsoverlast en er wordt geen bijkomend afval geproduceerd.

Het is inderdaad zo dat een nieuwe elektrische aandrijving op de regelkleppen van de ontspanlijnen, de nog pneumatische (met aardgas) aandrijving zal vervangen. Daarenboven worden er, ter ondersteuning van de geplande elektrische aandrijving, batterijladers en UPS-eenheden voorzien in een cabine. Ter hoogte van de cabine wordt een niet ingedeelde airco geplaatst, ter beheersing van de temperatuur binnen de cabine. Tot slot wordt tussen de cabine en het technisch gebouw eveneens een noodgenerator voorzien om eventuele stroomonderbrekingen op te vangen.

De toegevoegde ingedeelde inrichtingen hebben tot doel de algemene milieu-impact van het onbemand drukreducerestation te verminderen. De visuele impact van de aanpassingen worden dermate getemperd door de nabijheid van het groenscherm, dat zorgt voor een visuele integratie in het landschap.

Het geheel van de voortaan vergunde inrichtingen is in de onderstaande tabel opgenomen:

Rubriek-nummer	Inrichting	Vermogen, capaciteit, hoeveelheid	Klasse
3	UPS-eenheden	14.400 Vah	3
40 C	Verbrandingsinrichtingen niet voor het verwarmen van lokalen en/of voor de productie van warm water bestemd	3x 1.170 kW	2

71 C	Drukreducerstation: ontspanning van aardgas	275.000 m ³ /u	1B
104 A	Noodgroep (op gas)	25 kW	3

Vanaf indienststelling van de nieuwe installaties, moeten ze overeenstemmen met het gestempelde inrichtingsplan op datum van 11/01/2021.

Wij nemen akte van de bovenvermelde veranderingen en van hun kenmerken beschreven in uw aanvraag en voegen de ons overgemaakte gegevens bij uw dossier.

Niettemin oordelen wij dat de exploitatievoorwaarden van uw basismilieuvergunning aangepast moeten worden aan de nieuwe situatie.

U vindt dus in bijlage het voorstel tot wijziging van de exploitatievoorwaarden van uw milieuvergunning.

Overeenkomstig het artikel 64 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, vragen wij u ons binnen een termijn van 15 dagen uw opmerkingen over dit voorstel op te sturen. Indien u wenst, kunt u ook een afspraak maken met de agent verantwoordelijk voor uw dossier bij de Afdeling Vergunningen.

Bij ontbreken van uw reactie binnen de hierboven vermelde termijn veronderstellen wij dat u akkoord gaat met dit voorstel en zullen wij u officieel schriftelijk kennis geven van de wijzigingsbeslissing van de exploitatievoorwaarden.

We willen u er op wijzen dat de uitbating van de installaties aangevraagd in uw wijziging niet toegekend zijn zolang er van ons geen definitieve beslissing is genomen betreffende de wijziging van de uitbatingvoorwaarden.

Wij herinneren u eraan dat, in geval van onenigheid met deze beslissing, een beroep mogelijk is voor iedere geïnteresseerde bij het Milieucollege, gebouw Arcadia, Kunstberg, 10-13 te 1000 Brussel. U beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf deze melding om het beroep per aangetekend schrijven in te dienen.

U moet, als houder van de milieuvergunning, deze beslissing aanplakken op het gebouw en in de directe omgeving van de inrichting. De aanplakking moet binnen de 15 dagen na ontvangst van deze brief gebeuren. Ze moet voldoende leesbaar zijn en moet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg gedurende ten minste 15 dagen.

Bij niet naleving hiervan, mag u de geplande veranderingen niet uitvoeren.

Om u te helpen deze aanplakking te realiseren, vindt u een affiche van vier bladzijden in A4 formaat in bijlage.

U moet contact opnemen met de milieudienst van de gemeentelijke administratie van de plaats van uitbating (02 558 08 48) om de affiche verder aan te vullen en de datum en de gebruikelijke regels van aanplakking aan te vragen.

Wij blijven ter uwer beschikking voor bijkomende informatie en verblijven inmiddels,

Met de meeste hoogachting,

Frédéric FONTAINE
Directeur-generaal

BRUXELLES ENVIRONNEMENT | LEEFMILIEU BRUSSEL

Site de Tour & Taxis · Avenue du Port 86C/3000 · 1000 Bruxelles
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11
info@environnement.brussels · www.environment.brussels
N° d'entreprise 0236.916.956

Site van Thurn & Taxis · Havenlaan 86C/3000 · 1000 Brussel
T +32 2 775 75 11 · F +32 2 775 76 11
info@leefmilieu.brussels · www.leefmilieu.brussels
Ondernemingsnr. 0236.916.956