

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

DOSSIER N° 1771058

WIJZIGING

VAN

MILIEUVERGUNNING MET REF. 658806

Inhoud van het document

ARTIKEL 1. Beslissing	2
ARTIKEL 2. Vergunningsduur	2
ARTIKEL 3. Uitbatingsvoorwaarden	2
A. Toepassingsmodaliteiten	2
A.1. Bepalingen tot wijziging of intrekking	2
A.2. Termijn voor de toepassing van de uitbatingsvoorwaarden	3
A.3. documenten te bezorgen	3
B. Bijzondere technische voorwaarden	3
B.1. Uitbatingsvoorwaarden voor de septische put	3
C. Algemene voorwaarden	4
C.1. Voorwaarden met betrekking tot de lozing van afvalwater in de riolering	4
ARTIKEL 4. voorafgaande feiten en documenten gelinkt aan de procedure	5
ARTIKEL 5. rechtvaardiging van de beslissing (motivaties)	5
ARTIKEL 6. Ordonnanties, wetten, besluiten die de beslissing gronden	6

ARTIKEL 1. BESLISSING

De milieuvergunning met referentie 658806, uitgeleverd door Leefmilieu wordt gewijzigd door huidige beslissing.

De huidige beslissing heeft betrekking op de wijziging van de lozingsvoorwaarden van het afvalwater en de toevoeging van de uitbatingsvoorwaarden voor de septische put.

Houder:	NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN N.V. Ondernemingsnummer: 0203.430.576
----------------	---

Plaats van exploitatie:	Gerijstraat, 1070 Anderlecht Kadastraal perceel: 21306_C_0296_V_007_00
--------------------------------	--

Het geheel van de voortaan vergunde inrichtingen, alle beslissingen bij elkaar genomen, wordt in onderstaande tabel weergegeven:

De installaties die gewijzigd werden door deze wijziging, zijn in het vet aangeduid.

Rubriek-nummer	Inrichting	Vermogen, capaciteit, hoeveelheid	Klasse
12 B	Inrichting voor het wassen van voertuigen	245 kW	1B
56 A	Septische put	1 septische put	2
71 A	Luchtcompressor	3 kW	2
72 A	Gashouders	1150 liter	2
88 2B	Opslag van ontvlambare vloeistoffen	2000 liter	2
121 C	Opslag van gevaarlijke stoffen of bereidingen	12.000 kg	1B

Elke wijziging van één van de gegevens van artikel 1 moet onmiddellijk aan Leefmilieu Brussel gemeld worden.

ARTIKEL 2. VERGUNNINGSDUUR

De gewijzigde milieuvergunning is geldig tot de vervaldatum van de milieuvergunning met ref. 658806, met name op 24/08/2033.

ARTIKEL 3. UITBATINGSVOORWAARDEN

A. Toepassingsmodaliteiten

A.1. BEPALINGEN TOT WIJZIGING OF INTREKKING

De uitbatingsvoorwaarden betreffende de septische put opgenomen in artikel 3. B.1. van de huidige beslissing, worden toegevoegd aan de milieuvergunning met ref. 658806.

De uitbatingsvoorwaarden betreffende de lozing van het afvalwater in oppervlaktewater van de milieuvergunning met ref. 658806 en opgenomen in artikel 4. C.2. van die vergunning worden vervangen door de voorwaarden van de huidige beslissing, hieronder hernomen in artikel 3. C.1.

A.2. TERMIJN VOOR DE TOEPASSING VAN DE UITBATINGSVOORWAARDEN

De in dit artikel vastgelegde uitbatingsvoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing.

A.3. DOCUMENTEN TE BEZORGEN

Niet van toepassing.

B. Bijzondere technische voorwaarden

B.1. UITBATINGSVOORWAARDEN VOOR DE SEPTISCHE PUT

1. Loskoppelen septische put

In geval van werken in de ondergrond ter hoogte van de septische put moet deze losgekoppeld en verwijderd worden.

2. Vervanging van de putten

Enkel bestaande septische putten worden toegestaan. **Er mag dus geen enkele nieuwe septische put geïnstalleerd worden.**

3. Beheer van de bestaande putten

3.1 Verplichting / beperkingen :

Alle maatregelen worden getroffen om het lozen van stoffen die het zuiverend rendement (de biologische activiteit) van de put kunnen aantasten, te vermijden.

Bij wijze van voorbeeld, de lozing van de volgende producten of chemische reagentia samen met afvalwater is verboden :

- producten op basis van sterke zuren of van bijtende soda om leidingen te ontstoppen;
- bacteriedodende producten, ontsmettende producten, pesticiden;
- verven (met inbegrip van latexverven), organische solventen, white spirit, koolwaterstoffen, afgedankte oliën,
- frituuroliën

Volgende lozingen dienen eveneens zo veel mogelijk vermeden te worden:

- lozingen van zoutzuur (afkomstig van waterverzachters);
- lozingen van oliën en vetten.

In het algemeen dient men de voorkeur aan sterk biologisch afbreekbare onderhoudsproducten te geven; deze zijn meestal te herkennen aan de vermelding "zonder gevaar voor septische putten".

Enkel het huishoudelijk afvalwater wordt in de septische put toegelaten. Het regenwater en het eventuele industriële afvalwater kan dus in geen enkel geval naar de septische put afgeleid worden.

Het van de keuken afkomstige afvalwater moet langs een vetafscheider gaan alvorens naar de septische put gestuurd te worden.

De dichtheid van de put en van de verschillende verbindingsstukken moet altijd gegarandeerd zijn.

De septische put en de openingen waarlangs het onderhoud en het legen van het slib van de put mogelijk is, moeten altijd gemakkelijk bereikbaar zijn. Hetzelfde geldt voor de openingen of de apparatuur die dienen voor het nemen van stalen van het behandelde water.

3.2. Onderhoud (leggen) :

Het leggen van de putten moet door een bevoegde firma gebeuren, minstens **eens om de drie jaar**. Het slib moet verwijderd worden volgens de gepaste werkwijzen voor het inzamelen van niet gevaarlijk afval en kan in geen elk geval in de riolering of in het oppervlaktewater geloosd worden.

De verwijderingsbewijzen worden in een register opgetekend. Ze moeten gedurende een periode van vijf jaar bewaard worden en worden bij vraag ernaar aan de bevoegde overheidsinstantie bezorgd.

Tijdens de ledigingswerkzaamheden laat men in het eerste compartiment ongeveer 20 % van het slib aanwezig ; de andere compartimenten worden volledig geleidigd.

Na elke lediging wordt de septische put met water gevuld.

De uitbater ziet erop toe dat het waterzuiveringssysteem geen abnormale overlast (meer bepaald geurhinder) voor de buurt teweegbrengt.

3.3. Controle / monsterneming :

Er moet de mogelijkheid zijn om stalen te nemen op het door de septische put behandelde water.

De monsterneming moet kunnen gebeuren vooraleer er aansluiting is met het regen- of industriële water.

De monsterneming moet kunnen gebeuren in om het even welke omstandigheid en op elk moment door medewerkers die voor de controle van de lozing aangesteld zijn.

4. Wijziging :

Voorafgaand aan elke wijziging aan de putten en met name bij de verplaatsing of de vervanging van de putten moet de uitbater hiervoor een aanvraag doen bij Leefmilieu Brussel en er de goedkeuring voor verkrijgen.

C. Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de milieuvergunning wat betreft het lozen van het afvalwater in oppervlaktewater opgenomen in artikel 4. C.2. met ref. 658806 worden vervangen door onderstaande lozingsvoorwaarden. Alle andere algemene voorwaarden van de milieuvergunning met ref. 658806 blijven volledig van toepassing.

C.1. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE LOZING VAN AFVALWATER IN DE RIOLERING

Elke analyse van het afvalwater, opgelegd door de bevoegde overheid, moet uitgevoerd worden door een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend laboratorium.

Het is verboden in de gewone oppervlaktewateren, in de openbare riolen en in de kunstmatige afvoerwegen voor regenwater, vast afval te brengen dat een voorafgaande mechanische maling heeft ondergaan of water te lozen dat zulke stoffen bevat.

Voorwaarden voor de lozing van HUISHOUDELIJK afvalwater

Het lozingswater mag geen van volgende elementen bevatten:

- textielvezels
- kunststofverpakkingsmateriaal
- vast organisch of anorganisch huishoudelijk afval
- minerale oliën, afvaloliën, ontvlambare producten, vluchtige oplosmiddelen, verf, geconcentreerde zuren of basen (bijtende soda, zoutzuur, ...)
- elke andere stof die het rioolwater giftig of gevaarlijk kan maken
- meer dan 0,5 g/l aan andere stoffen extraheerbaar met petroleumether

Voorwaarden betreffende de lozing van NIET-HUISHOUELIJK afvalwater (= afvalwater van reinwasinstallatie)

1. Al het niet-huishoudelijk afvalwater wordt langs een meetput geleid vooraleer het geloosd wordt. Deze meetput moet voldoende groot zijn zodat er stalen kunnen genomen worden en wordt geplaatst vóór de menging met huishoudelijk afvalwater. Een koolwaterstofafscheider kan beschouwd worden als meetput.
2. Algemene voorwaarden:
 - De pH van het geloosde water moet tussen 6 en 9,5 liggen.
 - De temperatuur van het geloosde water mag niet warmer zijn dan 45°C.
 - De afmetingen van de in het geloosde water aanwezige zwevende stoffen mogen niet groter zijn dan 1cm.
 - Die stoffen mogen door hun structuur de goede werking van de pomp- en zuiveringsstations niet hinderen.
 - Het geloosde water mag geen opgeloste, ontvlambare of ontplofbare gassen bevatten, noch producten die de afscheiding van dergelijke gassen kunnen teweegbrengen.
 - Het geloosde water mag geen dampen uitwasemen die het milieu aantasten.
 - Volgende gehalten mogen niet worden overschreden in het geloosde water:
 - 1 g/l zwevende stoffen
 - 0,5 g/l stoffen extraheerbaar met petroleumether
 - Bovendien mag het geloosde water zonder uitdrukkelijke vergunning geen stoffen bevatten die:
 - een gevaar betekenen voor het onderhoudspersoneel der riolen en zuiveringsinstallaties
 - een beschadiging of verstopping van de leidingen kunnen veroorzaken
 - een beletsel vormen voor de goede werking van de pomp- en zuiveringsinstallaties
 - een zware verontreiniging van het ontvangende oppervlaktewater waarin het water van de openbare riool wordt geloosd, kunnen veroorzaken

ARTIKEL 4. VOORAFGAANDE FEITEN EN DOCUMENTEN GELINKT AAN DE PROCEDURE

- Aanvraag van wijziging van de milieuvergunning uit hoofde van artikel 7bis van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen van 5 juni 1997, ingediend op 21/01/2020;
- Opsturen aan de aanvrager van het project tot wijziging op 10/02/2021;
- Geen opmerkingen van de aanvrager op het project ontvangen.

ARTIKEL 5. RECHTVAARDIGING VAN DE BESLISSING (MOTIVATIES)

De milieuvergunning met referentie **658806** is gewijzigd : **rubriek 56 voor een septische put werd toegevoegd**. Als gevolg van deze wijziging is een aanpassing of toevoeging nodig van de exploitatievoorwaarden gelinkt aan deze wijziging, overeenstemmend met artikel 7bis van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen van 5 juni 1997.

De wijzigingen van de exploitatievoorwaarden zoals aangevraagd veroorzaken geen bijkomende gevaren of hinder voor het leefmilieu en de volksgezondheid. De lozingssituatie van afvalwater is gewijzigd. Wegens de nabijheid van een openbare riolering werd het lozingspunt van afvalwater hierop

aangesloten, wat een veel betere zuivering waarborgt. De milieuvergunning kan derhalve gewijzigd worden volgens dit voorstel tot wijziging van de exploitatievoorwaarden.

De bestaande septische put blijft nog wel behouden en moet dus onderhouden worden. In de basisvergunning waren er nog geen exploitatievoorwaarden opgenomen voor de septische put. Bovendien moeten de lozingsnormen aangepast worden (lozingsvoorwaarden voor lozing in riolering). Daarom is, in overeenstemming met het artikel 64 van ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunning, de milieuvergunning met ref. 658806 door deze beslissing gewijzigd.

De inrichtingen bestaan en deze beslissing moet dus vanaf haar bekendmaking in voege treden.

De strikte naleving van de bovenstaande voorwaarden waarborgt de bescherming tegen de gevaren, hinder of ongemakken die de betrokken inrichtingen, door hun uitbating, rechtstreeks of onrechtstreeks aan het leefmilieu, aan de gezondheid of aan de veiligheid van de bevolking kunnen veroorzaken.

ARTIKEL 6. ORDONNANTIES, WETTEN, BESLUITEN DIE DE BESLISSING GRONDEN

- Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en haar uitvoeringsbesluiten
- Ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid
- Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren en haar uitvoeringsbesluiten

Brussel, 08/03/2021


Frédéric FONTAINE
Directeur-generaal